

	Deklaracja zgodności	Numer: 34/14
	Zawory kulowe – zestawy przyłączeniowe Systemu KAN-therm	Strona 1 z 1

1. Producent/dystrybutor wyrobu budowlanego: **KAN Sp. z o.o. 16-001 Kleosin ul. Zdrojowa 51**
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Mosiężne zawory kulowe i zestawy przyłączeniowe w zakresie średnic DN 20-25mm.**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **28.14.12.0**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: **Do stosowania w instalacjach wody zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania.**
5. Specyfikacja techniczna: **Polska Norma PN-EN 13828:2005 „Armatura w budynkach. Ręczne otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopów miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociągowych w budynkach. Badania i wymagania.**
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
 - a) **Wygląd zewnętrzny**
 - b) **Wymiary**
 - c) **Graniczne parametry stosowania:**
 - **Ciśnienie do 1,0 MPa.**
 - **Temperatura do 90°C.**
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: **nie dotyczy.**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Kierownik Kontroli Jakości



Janusz Żukowski

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Kleosin – 10.01.2014r
(miejsce - data wystawienia)