



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/W/0521/01/2014

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Rury jednorodne i zbrojone oraz zawory kulowe, grzybkowe, kształtki i złączki z PP-R i PP-RCT systemu KAN-therm**

Zawierający / containing: polipropylen PP-R i PP-RCT wg deklaracji producenta, mosiądz CW617N, włókno szklane, uszczelnienie EPDM

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach do przesyłania zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ciepłej wody, w instalacjach centralnego ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego, w instalacjach sprężonego powietrza

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:


Atest nie obejmuje oceny podatności na tworzenie się biofilmu.

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Wyroby nie mogą być źródłem emisji włókien szklanych do pomieszczeń wewnątrz budynków i do środowiska.

Wytwórca / producer:

KAN Sp. z o.o.
16-001 Białystok-Kleosin
ul. Zdrojowa 51



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

KAN Sp. z o.o.
16 - 001 Białystok-Kleosin
ul. Zdrojowa 51

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-06-18 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2019-06-18
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 18 czerwca 2014

The date of issue of the certificate: 18th June 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady