

	Deklaracja zgodności	Numer: 13.4/13
	Rury Systemu KAN-therm Steel.	Strona 1 z 1

1. Producent wyrobu budowlanego: **KAN Sp. z o.o. 16-001 Kleosin ul. Zdrojowa 51**
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Rury ocynkowane ze stali węglowej Systemu KAN-therm Steel.**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU: 24.20.13.0**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: **Do stosowania w instalacjach ogrzewania wodnego systemu zamkniętego i innych wymienionych w wydawnictwach technicznych KAN Sp. z o.o. Zakres stosowania wyrobów - zgodnie z „Poradnikiem projektanta i wykonawcy” wydanym przez KAN Sp. z o.o.**
5. Specyfikacja techniczna: **PN-EN 10305-3:2011. Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 3: Rury ze szwem kalibrowane na zimno.**
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
 - a) **Wygląd zewnętrzny,**
 - b) **Znakowanie,**
 - c) **Wymiary,**
 - d) **Szczelność i wytrzymałość połączenia rura-kształtka w warunkach ciśnienia wewnętrznego 16 bar.**
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: **Nie dotyczy.**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Kierownik Kontroli Jakości



Janusz Żukowski

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Kleosin – 12.09.2013r
(miejsce - data wystawienia)